

## 9 Сведения об утилизации

Блок управления не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем Блок управления.



Общество с ограниченной ответственностью  
«Системы измерения и регулирования»

**Блок управления регулирующим клапаном  
одноканальный с ПИД-регулятором и релейными выходами**

**БУ.РК.1.ПИД.Р-IP54**

---

наименование и индекс изделия

**ПАСПОРТ**

БУ.РК.1.ПИД.Р-IP54 ПС

Санкт-Петербург  
ул. Большая Зеленина д.24  
Тел. (812) 230-46-44

## 1. Общие указания

1.1. Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные технические характеристики Блока управления регулирующим клапаном одноканального с ПИД-регулятором и релейными выходами БУ.РК.1.ПИД.Р-IP54 (далее – Блок управления).

1.2. Перед вводом в эксплуатацию необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации на Блок управления.

1.3. Все записи в паспорте должны производиться только чернилами или пастой для шариковых ручек и сопровождаться подписью лица, вносящего необходимые записи. Подчистки и незаверенные исправления не допускаются.

## 7 Сведения о продаже

Дата продажи \_\_\_\_\_  
Год, месяц, число

## 8 Сведения об эксплуатации

Дата ввода Блока управления в эксплуатацию

\_\_\_\_\_  
Год, месяц, число

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / расшифровка подписи



### 3 Условия эксплуатации

- 3.1 Рабочее положение щита – вертикальное.
- 3.2 Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.
- 3.3 Температура окружающего воздуха от +1°C до +50°C.
- 3.4 Относительная влажность воздуха – от 30% до 80% при 35°C и более низких температурах без конденсации влаги.
- 3.5 Атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа.

### 4 Комплектность

Наименование	Кол-во	Примечание
Изделие, шт.	1	
Паспорт изделия, экз.	1	
Руководство по эксплуатации, экз.	1	
Ключ двери, шт.	1	
Комплект документации на комплектующие изделия, шт.	1	
Комплект для монтажа на стену без открывания двери	1	Опция, по отдельной заявке

### 5 Гарантийные обязательства

- 5.1 Изготовитель гарантирует соответствие Блока управления требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007.
- 5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи. При не указанной дате ввода в эксплуатацию датой ввода в эксплуатацию считается дата продажи.
- 5.3 В случае выхода Блока управления из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, а также при наличии паспорта и документа, содержащего сведения о неисправности, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт.