

Номера портов контроллеров ОВЕН для библиотеки SysLibCom

ПЛК100,150,154

COM0 – RS485, COM1 – RS232, COM2 – Не исп., COM3 - Не исп., COM4 – RS232-Debug

ПЛК155

COM0 – не исп., COM1 – RS232-1, COM2 – RS232-2, COM3 - Не исп., COM4 – RS232-Debug

ПЛК110

COM0 – RS485-1, COM1 – RS232, COM2 – RS485-2, COM3 - Не исп., COM4 – RS232-Debug

ПЛК63

COM0 – RS485, COM1 – RS232, COM2 – Не исп., COM3 - Не исп., COM4 – RS232-Debug